



თელასი

სს 202052580



საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. 3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

Номер: 0929/259/22

Дата: 29/09/2022

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
პირდაპირი მიყიდვისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის განკარგვის სამსახურის უფროს
ბ-ნ ლაშა დვალიშვილს
მის. ი. ჭავჭავაძის გამზ.49ა

22.09.2022 #0922/136/22 (6/52439) განცხადების პასუხად გაცნობებთ, მითითებულ მისამართზე (ს.კ.01.14.07.008.153) განთავსებულია სს „თელასის“ კუთვნილი ს/ჯ 3646.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილების თანახმად ქვესადგურებისა და გამანაწილებელი პუნქტებისათვის მიმდებარედ შენობა-ნაგებობის მშენებლობის დროს დაცული უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნები:

- ყრუ კედლიდან და შემოღობვებიდან პერიმეტრის გასწვრივ - 2მ (მუხლი 3, პუნქტი გ.ა).
- ლიობიანი კედლის შემთხვევაში პერიმეტრის გასწვრივ - 4მ (მუხლი 3, პუნქტი გ.ბ).
- მთავარი მისასვლელი გზის მონაკვეთი - სიგანით არანაკლებ 3 მეტრისა (მუხლი 3, პუნქტი გ.გ).

ასევე მითითებულ მისამართზე მიწის ნაკვეთს (ს.კ.01.14.07.008.153) კვეთს სს „თელასის“ კუთვნილი საკაბელო ელ. გადამცემი ხაზი.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის #366 დადგენილება-ბის „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ (მუხლი 3, პუნქტი ბ) თანახმად საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის დაცული უნდა იყოს შემდეგი ნორმები :

ბ.ა) მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის გასწვრივ მიწის ნაკვეთი, შემოსაზღვრული ვერტიკალური სიბრტყეებით, რომლებიც ხაზის ორივე მხარეს განაპირა კაბელებიდან დამორებულია შემდეგი მანძილით:

ბ.ა.ა) 1 კვ-ის ზევით - 1 მეტრი ორივე მხრიდან;

სს „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“
 შემოსვლის № 1158 25104
 3 10 2022 წ.
 2

ბ.ა.ბ) 1 კვ-მდე - 1 მეტრი ორივე მხრიდან; თუ საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზი გადის დასახლებათა ტროტუარების ქვეშ, მაშინ - 0,6 მეტრი შენობა-ნაგებობის მხარეს და 1 მეტრი ქუჩის სავალი ნაწილის მხარეს;

სს „თელასი“ არ არის წინააღმდეგი მშენებლობის წარმოების, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს „თელასის“ გენერალური

დირექტორის მ.შ.



ა. ბალუგოვი

შემს. შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების

განყ. უფროსი

მ. ჩილუნაძე

ტელ. 2 77 99 99 1(7959)