

ଫଳଦିତ
କ୍ଷେତ୍ରକାର



მიცვევის ქ. №18^ა, თბილისი, 0194, საქართველო
ს/კ 205129617 +995 (32) 2404004; info@te.ge; www.te.ge

Nº 09-14-21495-24
18 / 04 20 24

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს
გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის უფროსს
ირაკლი ჩიდრაშვილს

ბატონი ირაკლი,

თქვენი მიმდინარე წლის 4 აპრილის №02-14-21425-24 წერილის პასუხად, რომელიც ეხება ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, „ავტოვაზის“ მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთის (საკ. კოდი №01.19.18.005.103) პრივატიზების საკითხთან დაკავშირებით კომპანიის პოზიციის დაფიქსირებას გაცნობებთ, რომ საკადასტრო ერთეულზე გადის შპს „თბილისი ენერჯი“-ს კუთვნილი მიწისქვეშა $D=700$ მმ-იანი მაღალი წნევის გაზსადენები, ხოლო მიწის ნაკვეთის მიჯნაზე ფიქსირდება ასევე მიწისქვეშა $D=90$ მმ-იანი საშუალო წნევის მილსადენი.

სამომავლოდ დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შემთხვევაში
მომავალი მესაკუთრის მიერ შესასრულებელი პირობებია:

- მანძილი მიწისქვეშა $D=700$ მმ-იანი მაღალი წნევის გაზსადენების ღერძიდან ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის საძირკვლამდე უნდა განისაზღვროს არანაკლებ 10 (ათი) მეტრით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 14 აპრილის №1-1/525 ბრძანების - „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების“ წესების შესაბამისად;
 - აუცილებელია ნაკვეთზე არსებული მიწისქვეშა $D=700$ მმ-იანი მაღალი წნევის მიღსადენების საექსპლუატაციო ზონა დაიტვირთოს სერვიტუტით შპს „თბილისი ენერჯი“-ს სასარგებლობდ გაზსადენების ღერძიდან ორივე მხარეს 4 (ოთხი) მეტრის მანძილზე, რაზედაც უნდა მოგვმართოთ შესაბამისი განაცხადით, რის შემდგომ ჩვენს წარმომადგენელთან შეთანხმებით გაფორმდება ხელშეკრულება საჯარო რეესტრში;




- მანძილი მიწისქვეშა D=90 მმ-იანი საშუალო წნევის გაზსადენის ღერძიდან ასაშენებელი შენობა-ნაგებობის საძირკვლამდე უნდა განისაზღვროს არანაკლებ 4 (ოთხი) მეტრით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2010 წლის 14 აპრილის №1-1/525 ბრძანების - „გაზის სისტემების უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნების“ წესების შესაბამისად; წარმოგიდგენთ აღნიშნულ ტერიტორიაზე გაზსადენების განლაგების სქემატურ ნახაზს.

დანართი: სქემატური ნახაზი - 1 (ერთი) ფურცელი;

პატივისცემით,

გიგლა თამაზაშვილი
დირექტორი ტექნიკურ საკითხებში



1:800

01.19.18.005.103

D-900

D=700

10

10

10

10

10

10

ପାଇଁଗାନ୍ଧିତା ବଲକାଶିତ୍ରପଦୀ

10 ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠମୁଖ୍ୟ ଖର୍ବ
4 ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠମୁଖ୍ୟ ଖର୍ବ

ଯେ "ଅନ୍ତର୍ମାଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା" ସାହାରନ୍ଧୀରେ
ଅନ୍ତର୍ମାଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାର୍ଷିକାନ୍ତି

ମର୍ମିଳା ନାୟକାଳୀ

