



სს 202052580



საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ. 3
ელ. ფოსტა: telasi@telasi.ge
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

N: 0123/304/25
23/01/2025

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
გაყიდვების მხარდაჭერის სამსახურის უფროსს
ბ-ნ ირაკლი ჩიდრაშვილს
მის. ი.ჭავჭავაძის გამზ. 49ა

თქვენი 20.01.2025 #0120/180/25 (6/1181) განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მითითებულ მისამართზე მიწის ნაკვეთს (ს.კ.01.13.01.001.249) კვეთს სს „თელასის“ კუთვნილი საკაბელო ელ.გადამცემი ხაზები.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილების „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ (მუხლი 3, პუნქტი ბ) თანახმად საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის დაცული უნდა იყოს შემდეგი ნორმები :

ბ.ა) მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის გასწვრივ მიწის ნაკვეთი, შემოსაზღვრული ვერტიკალური სიბრტყეებით, რომლებიც ხაზის ორივე მხარეს განაპირა კაბელებიდან დაშორებულია შემდეგი მანძილით:

ბ.ა.ა) 1 კვ-ის ზევით - 1 მეტრი ორივე მხრიდან;

ბ.ა.ბ) 1 კვ-მდე - 1 მეტრი ორივე მხრიდან; თუ საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზი გადის დასახლებათა ტროტუარების ქვეშ, მაშინ - 0,6 მეტრი შენობა-ნაგებობის მხარეს და 1 მეტრი ქუჩის სავალი ნაწილის მხარეს;

სს „თელასი“ არ არის წინააღმდეგი მშენებლობის წარმოების, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს „თელასის“ გენერალური
დირექტორი

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მოსამართა მომსახურების სამსახური	
შემოსულის №	6688/3
"24" 01	2025
2+1	ფურცელი

ს. კობცევი

შემს. შრომის დაცვისა და სახანძრო უსაფრთხოების
გამსახურის უფროსის მ.შ. გ. პატარჯალიშვილი
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)



011301001006

011301001232

011301001243

011301001238

011301001237

011301001076

011301001244

011301001233

011301001240

011301001242

011301001067

26000

4626020

4626040

4626060

4626080

4626100