



873-05-2-202502241641

N 873/05

24/02/2025

სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო“-ს

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ში (შემდგომში - სსე) შემოსულია თქვენი 13.02.2025 წლის N6/7704 წერილი (სსე-ში რეგისტრაციის ნომერი: N1002), რომელიც ეხება ქალაქ ფოთში, რიონის მარცხენა სანაპიროზე მდებარე 11030.00 კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ N04.01.19.016) პრივატიზების საკითხს. აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ შემდეგს:

N04.01.19.016 მიწის ნაკვეთის გარკვეული ნაწილი მოქცეულია სსე-ს საკუთრებაში არსებული 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის (სეგხ) „ფოთი 1,2“-ის დაცვის ზონაში (იხ. დანართი 1).

აქვე გაცნობებთ, რომ 110 კვ ძაბვის ხაზობრივ ნაგებობას „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 31.05.2019 წ. N255 დადგენილების დანართი 1-ის მიხედვით მინიჭებული აქვს მე-4 კლასის ნაგებობის სტატუსი და „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი“-ს 96-ე მუხლის მიხედვით ხასიათდება რისკის მაღალი ფაქტორით. შესაბამისად, სეგხ-ს დაცვის ზონაში სამუშაოების ჩატარებისთვის კანონმდებლობით დადგენილია დაცვის სპეციალური ზომები, რაც რეგულირდება საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წ. N366 დადგენილებით: „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“.

ამავე დადგენილების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის ზონად დადგენილია, საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის გასწვრივ მიწის ნაკვეთი და საჰაერო სივრცე, შემოსაზღვრული ვერტიკალური სიბრტყეებით, რომლებიც ხაზის ორივე მხარეს გადაუხრელ მდგომარეობაში მყოფი განაპირა სადენებიდან დაშორებულია 110 კვ ძაბვის სეგხ-ს შემთხვევაში 20(ოცი) მეტრით.

1. მიწათმოსარგებლე ვალდებულია ხელი არ შეუშალოს ელექტრული ქსელის ხაზობრივ ნაგებობებთან მომსახურე პერსონალისა და ტექნიკის შეუფერხებელ მისვლას.

2. სეგხ-ის დაცვის ზონაში აკრძალულია ნებისმიერი ქმედება, რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს ელექტრული ქსელის ხაზობრივი ნაგებობის შეუფერხებელი მუშაობის მოშლა (აკრძალულ სამუშაოთა ჩამონათვალი იხილეთ წესების მე-4 მუხლის პირველ პუნქტში);

3. აკრძალულია სეგხ-ის დაცვის ზონაში რამე სახის შენობა-ნაგებობის განთავსება და ნებისმიერი დანიშნულების ადამიანთა/ცხოველთა თავშესაფრელი ადგილების მოწყობა;

4. საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზონაში აკრძალულია ჭავლსატყორცნი სარწყავი სისტემის მოწყობა, ასევე სარწყავების მოწყობა გაშხეფების გზით;

5. უპირობოდ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სეგხ-ის ანძებთან, სადენებთან და ხაზის ნებისმიერ მონაკვეთთან მისასვლელი გზების არსებობა-შენარჩუნება, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მანქანა-მექანიზმების თავმოყრისა და ხაზის გეგმიური/კაპიტალური შეკეთების, გადაიარაღების, ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოების შეუზღუდავად ჩატარების შესაძლებლობით;

6. დაცვის ზონაში მიწის ნაკვეთი დასაშვებია შემოიღობოს მსუბუქი/მარტივი სახის შემოღობვით: დენგაუმტარი, დიელექტრიკული მასალისაგან, ხოლო, მიწის ნაკვეთის დასაშვებია

მასალით შემოღობვის შემთხვევაში, დაცული იქნეს შესაბამისი მოთხოვნები (დამიწების კონტურის მოწყობა და სხვა) რათა, თავიდან იქნას აცილებული ძაბვის გადასვლა შემოღობვაზე და საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელი იყოს შემოღობვის დაუბრკოლებლად გახსნა, მანქანა მექანიზმების გადაადგილებისათვის.

7. სეგზ-ის დაცვის ზონაში ცალკეული სამუშაოები (შესაბამისი პირობების დაცვით) შესაძლებელია ჩატარდეს მხოლოდ ელექტროგადამცემი ხაზის მფლობელი პირის წინასწარი წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში. უსაფრთხოების მიზნით, სამუშაოთა წარმოებისას სავალდებულოა ელექტრული ქსელის მფლობელი პირის წარმომადგენლის დასწრება;

8. მიწის ნაკვეთი, რომელიც მოქცეულია სეგზ-ის დაცვის ზონაში, დასაშვებია გამოყენებული იქნას სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით 1 წლიანი მცენარეების და მრავალწლიანი 4 მ-მდე სიმაღლის ხეების ნარგავებისათვის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9. სეგზ-ის სადენების ქვეშ, დაცვის ზონაში და მის სიახლოვეს სამუშაოთა წარმოებისას ნებისმიერ შემთხვევაში, სავალდებულოდ დაცული უნდა იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის N366 ბრძანებულებით დამტკიცებული წესების („ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობის დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“) სხვა დანარჩენი მოთხოვნებიც.

ამასთანავე გიგზავნით 110 კვ „ფოთი 1,2“-ის შეიკ-ფაილს სადაც ნაჩვენებია სეგზ-ს დაცვის ზონა (იხ. დანართი 2), რომელზეც მიწათმოსარგებლისათვის ვრცელდება ზემოთ აღნიშნული აკრძალვები და შეზღუდვები.

აუცილებლობად მიგვაჩნია, ზემოაღნიშნული პირობების და შეზღუდვების არსებობის შესახებ მითითებული იქნას პრივატიზების პირობებში და დარეგისტრირდეს მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების ამსახველ დოკუმენტში კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. არსებული პრაქტიკით, მითითებული შეზღუდვები მიწის ნაკვეთზე რეგისტრირდება შეზღუდული სარგებლობის უფლების, - სერვიტუტის სახით შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, ამასთან, ხელშეკრულების ასლი გადმოგზავნილი იქნას სსე-ში.


მიწათმოსარგებლის მიერ ზემოაღნიშნული პირობების განუხრელად შესრულების ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში, სსე წინააღმდეგი არ არის განხორციელდეს N04.01.19.016 მიწის ნაკვეთის პრივატიზება.

დანართი 1: სიტუაციური გეგმა - 1 (ერთი) გვერდი.

დანართი 2: შეიფ-ფაილი

პატივისცემით,

გიორგი გიგინეიშვილი



გენერალური დირექტორი





საკვლევი ნაკვეთი
ს/კ 04.01.19.016

"კვ. კბ.ხ. "ფოთი 1-2 110"

79

78

17

5

1:1,000